

平成30年12月12日

国立大学法人愛媛大学 施設基盤部

質疑回答

工事名 愛媛大学(医病)2号館病室等改修電気設備工事

平成30年12月10日にいただきました質問事項に対し、下記のとおり回答いたします。

記

質問番号	図面番号	質疑	回答
1	E-14	病床ユニット【UM-3R】の姿図に配線・配管ダクトがありますが、既設ですでに設置してあるのでしょうか？新設設置であれば、材質・サイズ(高さ・幅)を指示下さい。	今回新設です。材質はスチール製、高さ1,200mm,幅200mmを標準とする。