



■ 工事概要

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------|---------------------|------|----------------------------|
| 設置建物名 | 法文学部2号館、大学会館、附中音楽室、附中小本館、教育実践総合センター棟 | | | | |
| 基本設計 | 愛媛大学施設基盤部 | 実施設計 | 【電気】愛媛大学施設基盤部 | 工事監理 | 愛媛大学施設基盤部 |
| 施工 | 【建築】 | — | 【電気】 (株)フジ・エンジニアリング | 【機械】 | — |
| 設備概要 | 省エネ対策 (照明器具更新) | | | 工期 | H23.11.14 ~ H24.1.31 (2ヶ月) |

【城北団地配置図】

【持田団地配置図】



【法文学部2号館】
削減金額：350,490円/年
電力量削減率：46.1%
削減CO₂：5,169kg-CO₂/年

【教育実践総合センター】
削減金額：483,810円/年
電力量削減率：59.0%
削減CO₂：7,929kg-CO₂/年

【中学校音楽室】
削減金額：61,310円/年
電力量削減率：35.7%
削減CO₂：988kg-CO₂/年