

令和4年10月5日

国立大学法人愛媛大学 施設基盤部

質疑回答

工事名 愛媛大学(樽味他)附属高校校舎4号棟等空気調和設備改修工事

令和4年10月4日にいただきました質問事項に対し、下記のとおり回答いたします。

記

質問番号	図面番号	質疑	回答
1	特1	石綿含有材料の事前調査は○になっていますが必要無しでしょうか。また、石綿含有が確認された場合の含有材料の撤去作業費を計上しなくてもよろしいでしょうか。	事前調査は必要です。また、石綿含有が確認された場合の含有材料の撤去作業費を計上する必要はありません。
2	4、29	エアコンの室内機の予備フィルターは必要でしょうか。	不要です。
3	37	「既設天井カセットエアコン(PAC-1)撤去後、軒天下地の上GB-D(化粧PB)貼り」は本工事でしょうか。	本工事です。
4			
5			